



Til hvem det må vedrøre

18. september 2018  
fs/ssg

Aarsleff Rørteknik har i første halvår 2018 gennemført tests af deres EPO epoxy strømpeføringssystem, til brug for installation i eksisterende faldstammesystemer. Tests er udført i henhold til retningslinjer beskrevet i Rørcenteranvisning 022.

Grundlag for de udførte tests er følgende normsæt:

- EN 1610 for systemets egnethed i forhold til tæthed
- EN 1055 for systemets egnethed i forhold til ældning
- DS/EN 877 for systemets egenskaber i forhold til kemisk resistens

Systemet har været udsat for alle testene med et positivt resultat, og kan herved betragtes som anvendeligt til reovering af faldstammer.

Renoveringssystemet kan forventes, at have en levetid svarende til nye afløbssystemer, dog under forudsætning af at det installeres i overensstemmelse med Aarsleff Rørtekniks installationsmanual.

**Med venlig hilsen**

Rørcentret

**Flemming Springborg**

Seniorspecialist, Civilingeniør

Telefon 7220 2289

E-mail: [fs@teknologisk.dk](mailto:fs@teknologisk.dk)